

CONTENT-1445 제어전원 분리 없는 시운전에서 I/O 오동작을 막는 작업허가 확인

현장 기록 보조 자료입니다. 법정 적합, 설계 승인, 재가동 허가를 자동으로 판단하지 않습니다.

핵심 절차

강제출력, 인터록 우회, 임시점퍼, 비가압 범위가 한 기록에 묶이지 않으면 예상 외 기동과 미복구가 발생합니다.

단계	확인 항목	기록/보류
1	대상 식별	회로명, 설비 TAG, 위치, 도면 번호
2	측정 조건	계측기 ID, 교정 유효일, 측정 시각, 단위
3	중단 조건	전원 상태 불명확, LOTO 미확인, 손상·수분·이물 확인
4	재검증	조치 후 같은 조건으로 반복 기록

작성 표

항목	값	상태	근거/메모
가압 범위	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
비가압 범위	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
LOTO/태그	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
강제 출력	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
인터록 우회	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
비상정지	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
작업자 통보	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
관찰자	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조

작성·검토·승인

구분	성명/서명	일자	비고
작성			
검토			
승인			