

CONTENT-1446 케이블 철거·이설 전 잔존전압·상대회로 오인 방지 확인

현장 기록 보조 자료입니다. 법정 적합, 설계 승인, 재가동 허가를 자동으로 판단하지 않습니다.

핵심 절차

도면과 현장 표식이 맞지 않거나 유도전압과 상대회로가 남아 있으면 잘못된 케이블을 절단할 수 있다.

단계	확인 항목	기록/보류
1	대상 식별	회로명, 설비 TAG, 위치, 도면 번호
2	측정 조건	계측기 ID, 교정 유효일, 측정 시각, 단위
3	중단 조건	전원 상태 불명확, LOTO 미확인, 손상·수분·이물 확인
4	재검증	조치 후 같은 조건으로 반복 기록

작성 표

항목	값	상태	근거/메모
케이블 TAG	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
양단 위치	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
도면/현장 표식	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
검전기 ID	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
검전 전후 시험	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
잔류/유도전압	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
상대회로	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
절단 허가	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조

작성·검토·승인

구분	성명/서명	일자	비고
작성			
검토			
승인			