

CONTENT-1447 퓨즈·단로기 교체 전 정격·차단용량·예비품 이력 확인

현장 기록 보조 자료입니다. 법정 적합, 설계 승인, 재가동 허가를 자동으로 판단하지 않습니다.

핵심 절차

예비품 정격, 차단용량, 형식, 교체 원인과 LOT가 남지 않으면 반복 소손 원인과 보호협조 검토가 지연된다.

단계	확인 항목	기록/보류
1	대상 식별	회로명, 설비 TAG, 위치, 도면 번호
2	측정 조건	계측기 ID, 교정 유효일, 측정 시각, 단위
3	중단 조건	전원 상태 불명확, LOTO 미확인, 손상·수분·이물 확인
4	재검증	조치 후 같은 조건으로 반복 기록

작성 표

항목	값	상태	근거/메모
기존 정격	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
신품 정격	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
전압/전류	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
차단용량	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
형식	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
회로명	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
원인	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
예비품 LOT	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조

작성·검토·승인

구분	성명/서명	일자	비고
작성			
검토			
승인			