

# CONTENT-1448 전기실 임시 보양 제거 후 통전 전 이물·수분·공구 잔류 점검

현장 기록 보조 자료입니다. 법정 적합, 설계 승인, 재가동 허가를 자동으로 판단하지 않습니다.

## 핵심 절차

절분, 피복 조각, 수분, 공구가 패널 내부에 남으면 통전 직후 단락, 트립, 화재 위험으로 이어질 수 있다.

| 단계 | 확인 항목 | 기록/보류                            |
|----|-------|----------------------------------|
| 1  | 대상 식별 | 회로명, 설비 TAG, 위치, 도면 번호           |
| 2  | 측정 조건 | 계측기 ID, 교정 유효일, 측정 시각, 단위        |
| 3  | 중단 조건 | 전원 상태 불명확, LOTO 미확인, 손상·수분·이물 확인 |
| 4  | 재검증   | 조치 후 같은 조건으로 반복 기록               |

## 작성 표

| 항목       | 값   | 상태    | 근거/메모       |
|----------|-----|-------|-------------|
| 설비/공간    | 예시값 | 기록 완료 | 원문·사진·도면 참조 |
| 청소 상태    | 예시값 | 기록 완료 | 원문·사진·도면 참조 |
| 절분/피복 조각 | 예시값 | 기록 완료 | 원문·사진·도면 참조 |
| 수분/결로    | 예시값 | 기록 완료 | 원문·사진·도면 참조 |
| 공구 잔류    | 예시값 | 기록 완료 | 원문·사진·도면 참조 |
| 커버/도어    | 예시값 | 기록 완료 | 원문·사진·도면 참조 |
| 건조 조치    | 예시값 | 기록 완료 | 원문·사진·도면 참조 |
| 사진/도면 참조 | 예시값 | 기록 완료 | 원문·사진·도면 참조 |

## 작성·검토·승인

| 구분 | 성명/서명 | 일자 | 비고 |
|----|-------|----|----|
| 작성 |       |    |    |
| 검토 |       |    |    |
| 승인 |       |    |    |