

CONTENT-1449 임시 접지·단락선 설치와 제거 시 오투입을 막는 기록 절차

현장 기록 보조 자료입니다. 법정 적합, 설계 승인, 재가동 허가를 자동으로 판단하지 않습니다.

핵심 절차

임시 접지선이 설치된 위치와 제거 확인이 분리되면 오투입, 잔류 접지, 작업자 접근 위험이 커진다.

단계	확인 항목	기록/보류
1	대상 식별	회로명, 설비 TAG, 위치, 도면 번호
2	측정 조건	계측기 ID, 교정 유효일, 측정 시각, 단위
3	중단 조건	전원 상태 불명확, LOTO 미확인, 손상·수분·이물 확인
4	재검증	조치 후 같은 조건으로 반복 기록

작성 표

항목	값	상태	근거/메모
회로/위치	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
검전	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
설치 순서	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
접지선 ID	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
용량/상태	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
설치자	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
감시자	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
제거 순서	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조

작성·검토·승인

구분	성명/서명	일자	비고
작성			
검토			
승인			