

CONTENT-1450 제어반 히터·팬·필터·결로 방지 회로 점검 기록

현장 기록 보조 자료입니다. 법정 적합, 설계 승인, 재가동 허가를 자동으로 판단하지 않습니다.

핵심 절차

히터, 팬, 필터, 온습도 스위치 상태가 기록되지 않으면 결로와 과열 원인을 뒤늦게 찾게 된다.

단계	확인 항목	기록/보류
1	대상 식별	회로명, 설비 TAG, 위치, 도면 번호
2	측정 조건	계측기 ID, 교정 유효일, 측정 시각, 단위
3	중단 조건	전원 상태 불명확, LOTO 미확인, 손상·수분·이물 확인
4	재검증	조치 후 같은 조건으로 반복 기록

작성 표

항목	값	상태	근거/메모
반명/TAG	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
설치 위치	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
히터/팬 정격	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
동작 조건	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
필터 상태	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
결로 흔적	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
온습도 설정	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
전류 측정	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조

작성·검토·승인

구분	성명/서명	일자	비고
작성			
검토			
승인			