

CONTENT-1451 현장 인계 전 전기설비 사진·도면·라벨 증거팩 빠짐 점검

현장 기록 보조 자료입니다. 법정 적합, 설계 승인, 재가동 허가를 자동으로 판단하지 않습니다.

핵심 절차

사진, 도면, 라벨, 시험성적서 참조가 빠지면 준공 후 회로 추적과 유지보수 인수가 지연된다.

단계	확인 항목	기록/보류
1	대상 식별	회로명, 설비 TAG, 위치, 도면 번호
2	측정 조건	계측기 ID, 교정 유효일, 측정 시각, 단위
3	중단 조건	전원 상태 불명확, LOTO 미확인, 손상·수분·이물 확인
4	재검증	조치 후 같은 조건으로 반복 기록

작성 표

항목	값	상태	근거/메모
문서번호/Rev	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
설비 목록	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
필수 사진	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
라벨/명판	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
도면번호	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
시험성적서 참조	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
미제출 사유	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조
보완 기한	예시값	기록 완료	원문·사진·도면 참조

작성·검토·승인

구분	성명/서명	일자	비고
작성			
검토			
승인			