

FORM-015 · 발전기 동기검정·병입 인터록 시험 기록서

현장 보조 기록서 · 공식 지정서식 아님

현장/프로젝트	변전실 개선공사
문서번호 / Rev.	EH-FORM-015-001 / 0
작성일 / 시험일	2026-08-01 / 2026-08-01
설비명-TAG	SWGR-A / FEEDER-01
작업허가-LOTO	확인
도면·제조사 문서	SLD-101 Rev.3 / 제조사 매뉴얼 참조
계측기 ID·교정	TEST-01 / 2027-05-31
시험환경·전원상태	정전·무전압·접지 후 시험

업무별 핵심 입력

발전기 TAG·정격	제조사 명판값
동기 컨트롤러·계전기	예시 입력
발전기 차단기 TAG	예시 입력
모선·상대 전원	예시 입력
제조사 동기 허용창 근거	예시 입력
역전력·저전압·주파수 보호 근거	110 VDC
수동/자동 시험모드	예시 입력

반복 시험·측정 기록

시험단계	양측 전압	주파수	위상차/slip	동기확인	Close 명령/실투입	인터록/보호	상태/사유
예시 1	110 VDC	예시 1	예시 1	예시 1	예시 1	예시 1	확인
예시 2	110 VDC	예시 2	예시 2	예시 2	예시 2	예시 2	확인
예시 3	110 VDC	예시 3	예시 3	예시 3	예시 3	예시 3	보류

결함·조치·재시험 / 첨부 / 인계

결함·조치·재시험	조치 후 동일조건 재시험
보류·N/A·제한운전 사유	보류 항목은 책임기술자 검토 대기
사진·도면·성적서 참조	PHOTO-001 / DWG-101 Rev.3
인계·배포처	운영팀 / 감리

작성 성명/날짜	검토 성명/날짜	승인 성명/날짜
-------------	-------------	-------------