

FORM-072 · 변압기 병렬운전 사전점검 기록서

현장 보조 기록서 · 공식 지정서식 아님

현장/프로젝트	변전실 개선공사
문서번호 / Rev.	EH-FORM-072-001 / 0
작성일 / 시험일	2026-08-01 / 2026-08-01
설비명-TAG	SWGR-A / FEEDER-01
작업허가-LOTO	확인
도면·제조사 문서	SLD-101 Rev.3 / 제조사 매뉴얼 참조
계측기 ID·교정	TEST-01 / 2027-05-31
시험환경·전원상태	정전·무전압·접지 후 시험

업무별 핵심 입력

변압기 A TAG·정격	제조사 명판값
변압기 B TAG·정격	제조사 명판값
벡터그룹 A/B	예시 입력
명판 전압비 A/B	110 VDC
%Z A/B와 근거	예시 입력
탭 위치 A/B	예시 입력
극성·위상·상회전 확인	예시 입력
중성점·접지 조건	예시 입력

반복 시험·측정 기록

대조항목	변압기 A	변압기 B	근거 문서	차이/영향	추가시험	상태	보류 사유
예시 1	예시 1	예시 1	예시 1	예시 1	예시 1	확인	
예시 2	예시 2	예시 2	예시 2	예시 2	예시 2	확인	
예시 3	예시 3	예시 3	예시 3	예시 3	예시 3	보류	추가 전문 검토

결함·조치·재시험 / 첨부 / 인계

결함·조치·재시험	조치 후 동일조건 재시험	
보류·N/A·제한운전 사유	보류 항목은 책임기술자 검토 대기	
사진·도면·성적서 참조	PHOTO-001 / DWG-101 Rev.3	
인계·배포처	운영팀 / 감리	
작성 성명/날짜	검토 성명/날짜	승인 성명/날짜