

FORM-075 · DC 보조전원 충전기·배터리·절연감시 인계 기록서

현장 보조 기록서 · 공식 지정서식 아님

현장/프로젝트	변전실 개선공사
문서번호 / Rev.	EH-FORM-075-001 / 0
작성일 / 시험일	2026-08-01 / 2026-08-01
설비명·TAG	SWGR-A / FEEDER-01
작업허가·LOTO	확인
도면·제조사 문서	SLD-101 Rev.3 / 제조사 매뉴얼 참조
계측기 ID·교정	TEST-01 / 2027-05-31
시험환경·전원상태	정전·무전압·접지 후 시험

업무별 핵심 입력

DC반·충전기 TAG	예시 입력
정격 DC 전압 V	제조사 명판값
배터리 종류·용량·셀수	예시 입력
Float/Boost/Equalize 모드	예시 입력
절연감시장치 모델·설정	예시 입력
Trip·Close·계전기 부하 영향	예시 입력
현장·원격 경보 경로	예시 입력

반복 시험·측정 기록

시험항목	충전기 모드	DC V/A	배터리/셀값	IMD 표시·경보	Trip 전원 영향	복귀상태	상태/사유
예시 1	예시 1	110 VDC	예시 1	예시 1	예시 1	확인	확인
예시 2	예시 2	110 VDC	예시 2	예시 2	예시 2	확인	확인
예시 3	예시 3	110 VDC	예시 3	예시 3	예시 3	보류	보류

결함·조치·재시험 / 첨부 / 인계

결함·조치·재시험	조치 후 동일조건 재시험
보류·N/A·제한운전 사유	보류 항목은 책임기술자 검토 대기
사진·도면·성적서 참조	PHOTO-001 / DWG-101 Rev.3
인계·배포처	운영팀 / 감리

작성 성명/날짜	검토 성명/날짜	승인 성명/날짜
-------------	-------------	-------------