

FORM-098 케이블 접속부 열화상·부하·토크 재시험 기록서 - 입력 예시

현장 기록 보조자료이며 공식 지정서식이나 법정 판정·설계 승인·운전 허가를 대신하지 않습니다.

현장/프로젝트	Project-A	문서번호 / Rev.	EL-1532-01 / 0
설비/TAG	MSB-01 / Main incomer	작업일·시간	2026-07-31 09:30
작업허가·LOTO	확인	계측기/교정	INST-01 / 2027-03-31

필드	값	단위·근거	상태·사유
접속부 위치/TAG	현장 입력 예시	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
측정 일시	현장 입력 예시	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
부하전류 A	420 A	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
부하율 %	현장 입력 예시	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
주변온도 °C	28 °C	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
표면온도 °C	54 °C	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
기준점·온도차 °C	현장 입력 예시	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
열화상 장비 ID	현장 입력 예시	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
방사율·거리	현장 입력 예시	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
제조사 토크 근거	현장 입력 예시	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
토크 재확인 여부	현장 입력 예시	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
조치·재시험	현장 입력 예시	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
사진번호	현장 입력 예시	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
인계처	현장 입력 예시	사용자 확인값·문서 Rev.	확인

반복 측정·대조 기록

항목/TAG	기준·출처	실측·결과	상태	조치·보류 사유
Row-1	도면/제조사 문서	현장 측정값	판정 보류	전문 검토 후 재시험
Row-2	도면/제조사 문서	현장 측정값	판정 보류	전문 검토 후 재시험
Row-3	도면/제조사 문서	현장 측정값	판정 보류	전문 검토 후 재시험

작성·검토·승인

작성		검토		승인	
날짜		날짜		날짜	