

FORM-099 ATS 전환시험 전압·시간·인터록 기록서 - 입력 예시

현장 기록 보조자료이며 공식 지정서식이나 법정 판정·설계 승인·운전 허가를 대신하지 않습니다.

현장/프로젝트	Project-A	문서번호 / Rev.	EL-1532-01 / 0
설비/TAG	MSB-01 / Main incomer	작업일·시간	2026-07-31 09:30
작업허가·LOTO	확인	계측기/교정	INST-01 / 2027-03-31

필드	값	단위·근거	상태·사유
ATS TAG·모드	현장 입력 예시	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
상용 전압/주파수	현장 입력 예시	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
비상 전압/주파수	현장 입력 예시	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
전원 상실 시각	현장 입력 예시	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
전환 명령 시각	현장 입력 예시	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
실제 전환 시각	현장 입력 예시	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
전환시간 s	4.2 s	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
복전 시각	현장 입력 예시	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
복귀 명령/실동작	현장 입력 예시	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
복귀시간 s	12.0 s	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
인터록 확인	현장 입력 예시	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
시험 부하·영향설비	현장 입력 예시	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
비상정지/중단조건	현장 입력 예시	사용자 확인값·문서 Rev.	확인
재시험·보류 사유	현장 입력 예시	사용자 확인값·문서 Rev.	확인

반복 측정·대조 기록

항목/TAG	기준·출처	실측·결과	상태	조치·보류 사유
Row-1	도면/제조사 문서	현장 측정값	판정 보류	전문 검토 후 재시험
Row-2	도면/제조사 문서	현장 측정값	판정 보류	전문 검토 후 재시험
Row-3	도면/제조사 문서	현장 측정값	판정 보류	전문 검토 후 재시험

작성·검토·승인

작성		검토		승인	
날짜		날짜		날짜	