

FORM-104 PLC 디지털 출력 부하·보호·서지흡수 기록서

현장 기록 보조서식 · 공식 지정서식 아님

현장/프로젝트	예시 공장 A
문서번호 / Rev.	EA-104-001 / A
작업일·시간	2026-07-31 / 10:00
설비명·TAG·위치	PANEL-01 / 현장 제어반
작업허가·LOTO	확인
계측기 ID·교정	DMM-07 / 2027-03-31

업무 핵심 입력

출력 모듈 제조사·모델	예시 입력 1
출력형식(릴레이/트랜지스터/트라이악)	예시 입력 2
공통단자/그룹 구성	예시 입력 3
분기 보호기기·퓨즈	예시 입력 4
제조사 한계 문서·개정	예시 입력 5
동작 듀티/주기	예시 입력 6
전원전압 V	25.3
시험 운전모드	예시 입력 8

점검·시험 반복행

출력점/TAG	부하 종류	정격전류 A	실측전류 A	퓨즈/보호	서지흡수기	상태	조차·보류 사유
DO-204 / SV-204	24VDC 솔레노이드	0.32	0.30	1A 분기퓨즈	코일 병렬 다이오드	확인	극성·차단시 노이즈 재확인

결함·조치·재시험 / 보류·N/A 사유

결함·조치·재시험	조치 후 같은 조건으로 재시험
사진·도면·로그 참조	P-001 / DWG-A Rev.C
보류/N/A 사유	전문 검토 전 판정 보류

작성·검토·승인

작성		검토		승인	
----	--	----	--	----	--

사용 경계

이 서식은 입력·시험·As-left 증거를 정리하는 보조자료입니다. 안전기능 적합성, PL/SIL, KEC 적합, 법정검사, 설계·운전·재가동 승인을 대신하지 않습니다.