

FORM-107 원격 I/O 전원·링크·주소·접지 인계 기록서

현장 기록 보조서식 · 공식 지정서식 아님

현장/프로젝트	예시 공장 A
문서번호 / Rev.	EA-107-001 / A
작업일·시간	2026-07-31 / 10:00
설비명·TAG·위치	PANEL-01 / 현장 제어반
작업허가·LOTO	확인
계측기 ID·교정	DMM-07 / 2027-03-31

업무 핵심 입력

원격 I/O 시스템/프로토콜	예시 입력 1
어댑터 제조사·모델·펌웨어	예시 입력 2
네트워크 토폴로지	예시 입력 3
전원장치/분기퓨즈	예시 입력 4
주소 계획 문서	예시 입력 5
PLC 하드웨어 구성/도면 Rev.	예시 입력 6
실드·접지 기준 문서	예시 입력 7
시험 운전모드	예시 입력 8

점검·시험 반복행

노드/모듈	주소·장치명	전원전압 V	링크/모듈 LED	진단코드	케이블·실드·접지	상태	조치·재시험
RIO-02 / DI 8ch	192.168.10.22 / RIO02	23.8	Link Green / Module OK	0	PROFINET 실드 양단, FE 바 확인	확인	부하 투입 후 10분 재관찰

결함·조치·재시험 / 보류·N/A 사유

결함·조치·재시험	조치 후 같은 조건으로 재시험
사진·도면·로그 참조	P-001 / DWG-A Rev.C
보류/N/A 사유	전문 검토 전 판정 보류

작성·검토·승인

작성		검토		승인	
----	--	----	--	----	--

사용 경계

이 서식은 입력·시험·As-left 증거를 정리하는 보조자료입니다. 안전기능 적합성, PL/SIL, KEC 적합, 법정검사, 설계·운전·재가동 승인을 대신하지 않습니다.