

현장 기본정보·증상·설비자료 수집표

점검·보수·시운전 요청 전에 설비 식별, 증상 시각, 원본 자료, 미확인 항목과 중단조건을 정리합니다.

현장 기록 보조자료 · 공식 지정서식 아님. 필수 증거가 없으면 판정 보류로 남깁니다.

현장/프로젝트	ElecHubs 산업설비 개선공사	공사명	전기·자동화 점검 및 인계
문서번호	EH-TEST-1502	Rev.	0
작성일/작업일	2026-07-30 / 2026-07-30	설비-TAG	MCC-01 / FDR-03

반복 기록행

구분	자료/관찰 항목	관찰·증상	원본/출처	미확인·누락	중단조건	상태	보류/N/A 사유	파일·사진 참조
알람	VFD-02 과전류	부하 80%에서 3회 반복	이벤트 로그 원본	전류 파형 미확인	연기·이상음 시 중단	보류	원시 파형 필요	LOG-20260730-01

결함·조치·재시험·첨부 참조

결함·조치·재시험	조치 후 동일 조건 재시험, PHOTO-01, DWG-E-01 참조
전체 보류/N/A 사유	필수 근거가 없으면 판정 보류

작성 현장기술자 / 2026-07-30	검토 품질담당 / 2026-07-30	승인 프로젝트 절차에 따름
--------------------------	-------------------------	-------------------

이 문서는 법정 적합, 설계 승인, 보호기기 확정, 작업허가 또는 재가동 승인을 자동 생성하지 않습니다.