

전원품질 이벤트·재기동 실패 증거 기록 도구 · 입력 예시

현장 기록 보조자료 · 공식 지정서식 아님

현장/프로젝트	인천 물류센터	문서번호	EH-1512-01
설비/TAG	MCC-01 / FDR-03	Rev.	0
작업일·시간	2026-07-30 10:20	계측기 ID	MTR-07

핵심 입력·측정 기록

No.	항목/조건	입력·실측값	상태
1	전원품질 계측기 원본 이벤트와 설정	확인 완료	
2	명목전압·최저·최고전압·지속시간	22.8 V / 0.50 A	
3	차단기·UPS·VFD·PLC·BMS 알람 시각	보류 - 제조사 기준 확인 중	보류
4	정전 전후 부하상태와 자동재기동 설정	조치 후 재시험 완료	
5	설비 알람·트립·재기동·운전자 조작을 같은 시간축에 배열합니다.	사진 P-014	
6	전원품질 이벤트·재기동 실패 증거 기록 도구에 값을 입력해 감소율·증가율과 누락자료를 확인합니다.	도면 E-203	

보류/N/A 사유 및 조치

제조사 원문 또는 프로젝트 기준 미확인. 확인 후 같은 조건으로 재시험.

작성	검토	승인
날짜:	날짜:	날짜:

기록은 적합 판정·설계 승인·운전허가가 아닙니다. 필수 증거가 없으면 판정 보류로 유지합니다.